



Augustów, 2023.04.03.

HK.903.25.2023

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w punkcie zgodności w dniu 07.03.2023 r., z Wodociągu Nowinka gm. Nowinka oraz nakazy Decyzji Nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021 r.

stwierdza, że:

**badana próbka wody spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawa
jednak z uwagi na prowadzone postępowanie (parametr: mangan)
woda w Wodociągu Nowinka jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.**

Uzasadnienie

W dniu 07.03.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach kontroli urzędowej w punkcie zgodności pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B. Badania w/w próbki zostały wykonane przez laboratoria akredytowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej i opisane w Sprawozdaniach: Nr SWŻ.9051.137.2023 z Badań Wody z dn. 24.03.2023 r.; Nr LPW.9051.9191.2023.725.239 z dn. 20.03.2023; Nr F.9051.159.2023 z dn. 24.03.2023 r. Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednak z uwagi na stwierdzenie przekroczenia parametrów fizykochemicznych: mangan we wcześniejszych badaniach oraz nakazy Decyzji nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021 r. (zmienionej dn.: 05.10.2021 r.; 07.12.2021 r.; 18.01.2022 r.; 21.02.2022 r.; 23.03.2022 r.; 29.07.2022 r.; 13.09.2022 r.; 29.09.2022 r.; 04.11.2022 r.; 29.12.2022 r.; 01.03.2023 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nowinka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom. Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Sztabin
2. HD
3. BŻ